

ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 4081/17
Датум: 01.12.2017. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу

ПИТАЊЕ 1: *“Да ли можете да доставите скицу за позицију 15 - ормар за одлагање пластичних креветића?”*

ОДГОВОР: Нисмо у могућности да доставимо скицу за позицију 15. Сматрамо да је јасан опис који је дат у тендерској документацији.

ПИТАЊЕ 2: *„Позиција 20 - о каквом пластичном уметку је реч, којих је димензија и изгледа?“*

ОДГОВОР: Ради се о пластичном самолепљивом уметку димензија 80x20 mm.

ПИТАЊЕ 3: *„По ком стандарду треба да буде захтевани сертификат о квалитету јаслени креветац?“*

ОДГОВОР: Кревет треба да испуњава стандард квалитета ЕН, ЈУС, ТУВ или одговарајући. Потребно је да буде издат од стране акредитоване институције.

ПИТАЊЕ 4: *„Позиција 1- да ли се тражи креветић са душеком и да ли је прихватљива димензија 120x60, тј да ли је могуће одступање у димензијама?“*

ОДГОВОР: Душек за јаслени кревет је димензија 120x60 cm.

ПИТАЊЕ 5: *„Позиција 1-- да ли је душек од меморијске пене или има жичано језгро?“*

ОДГОВОР: У питању је душек са жичаним језгром.

ПИТАЊЕ 6: *„Позиција 23- да ли је душек од меморијске пене или има жичано језгро?“*

ОДГОВОР: У питању је душек са жичаним језгром.

Комисија за јавну набавку