

ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 3827/18
Датум: 12.12.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 68/15),
наручилац ПУ „Наша радост“ Смедерево доноси

ОДЛУКУ о додели Уговора

- Изабрани понуђач у поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.2/18, предмет јавне набавке - радови, врста предмета – *Хидроизолаторски радови на делу крова објека „Хајди“* је ГР „Изомакс СД“ ул. Старца Вујадина бр Водањ 11328, б.б.
- Уговорена вредност јавне набавке износи 489.869,20 динара. Изабрани понуђач није у систему ПДВ.

У складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, критеријум за оцењивање понуда је био „најнижа понуђена цена“.

Одлуком директора ПУ „Наша радост“ Смедерево, број 3608/18 од 26.11.2018. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности, редни број набавке 1.3.1/18 – *Хидроизолаторски радови на делу крова објека „Хајди“*.

Јавно отварање понуда спроведено је 07.12.2018. године.

Сачињен је Извештај о стручној оцени понуда, број 3796/18 од 10.12.2018. године.

До 07.12.2018. године до 12:00 часова, пристигле су три благовремене понуде.

На основу критеријума *најнижаса понуђена цена* и уз испуњење свих постављених услова на начин како је наручилац предвидео конкурсном документацијом, најповољнија је понуда понуђача ГР „Изомакс СД“ из Смедерева. Понуда је одговарајућа и прихватљива.

Понуђене цене из свих пристиглих понуда:

ГР „Хидро Т&М“ из Земуна

Укупна цена без ПДВ-а	303.260,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом	363.912,00 динара

ГР „Изомакс СД“ из Смедерева

Укупна цена без ПДВ-а	489.869,20 динара
Укупна цена са ПДВ-ом	(понуђач није у систему ПДВ) 489.869,20 динара

„Изотехна“ д.о.о из Смедерева

Укупна цена без ПДВ-а	445.600,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом	534.720,00 динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Понуда понуђача "Хидро Т&М" из Земуна је неодговарајућа и неприхватљива, односно није у складу са чл. 3. ст. 1. тачке 32) и 33). Понуђач није испунио обавезне услове, предвиђене тачком 76. Закона и додатне услове наручиоца предвиђене конкурсном документацијом.
- Понуда понуђача "Изомакс-СД" из Смедерева је прихватљива и одговарајућа. Понуђач је испунио све обавезне и додатне услове из конкурсне документације и доставио сву тражену документацију, на начин како је наручилац тражио у конкурсној документацији. Понуда понуђача ГР „Изомакс-СД“ из Смедерева је прихватљива и одговарајућа. Понуда је у оквиру процењене вредности и одговара свим унапред постављеним захтевима наручиоца у конкурсној документацији. Достављена је сва тражена документација, на начин како је тражено конкурсном документацијом.
- Понуда понуђача „Изотехна“ д.о.о. из Смедерева је прихватљива, у смислу понуђене цене. Понуђач је испунио обавезне услове из конкурсне документације. Понуђач није испунио додатне услове наручиоца у вези описа позиција под редним бројевима 5 и 6 из техничке спецификације. У смислу додатних услова, наручилац је поставио захтев на страни 20/40 конкурсне документације и недвосмислено тражио достављање копије Извештаја о испитивању издату од „Института за испитивање материјала“ а.д. Београд - Лабораторија за хидроизолације и антикорозиону заштиту. Понуђач „Изотехна“ д.о.о. је доставио Извештај о испитивању битуменске траке за хидроизолацију од стране „Завода за грађевинске материјале“ – Лабораторија за асфалт, угљоводонична везива и хидроизолације. Наручилац је прецизно навео у конкурсној документацији да је уз понуду обавезно достављање копије Извештаја о испитивању за позиције 5 и 6 у техничкој спецификацији, издатог од стране „Института за испитивање материјала“ а.д. Београд – Лабораторија за хидроизолацију и антикорозиону заштиту. У том смислу, понуда понуђача „Изотехна“ д.о.о. из Смедерева није одговарајућа, јер Извештај о испитивању није достављен од стране Института који је наручилац навео у конкурсној документацији. Даље наручилац констатује да се достављени Извештај о испитивању битуменске траке односи се на „Кондорфлекс П-4 плус“ (позиција 5) и „Кондорфлекс П-5“ (позиција 6) произвођача „Тим изолирка“ д.о.о. из Шида. У опису позиције 5, наручилац је тражио отпорност на пуцање и савијање траке до -25°C да трака има отпорност на цурење и клизање до +110°C. У извештају за траку која је у понуди понуђача за позицију 5 наведена је отпорност на пуцање и савијање до -20°C и отпорност на цурење и клизање до +100°C. Техничке карактеристике битуменске траке из понуде понуђача нису у оквиру тражених вредности. И у овом делу понуда није одговарајућа, односно не одговара постављеном захтеву наручиоца у конкурсној документацији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

